

EKT Energie und Kommunal-Technologie GmbH

im Auftrag der

Danpower Energie Service GmbH
Otto-Braun-Platz 1
14467 Potsdam

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung von Fernwärme nach FW 309-1 (Stand: Mai 2014) des

Versorgungsgebietes Roßwein

Energiezentrale Goldbornstraße 16, 04741 Roßwein

Primärenergiefaktor

$$f_{P, FW} = 0,00$$

Der Erfüllungsgrad der Fernwärme $EG_{FW} = 1,62$.

Die Anforderungen an die Wärmelieferung nach § 3 in Verbindung mit § 7 und Anlage VIII EEWärmeG sind erfüllt.

Diese Bescheinigung ist gültig bis

28.11.2029

Potsdam, den 29.11.2019
Ort, Datum

Legère-Wolbeck

Name des Ausstellers
fp-Gutachter-Nr.: FW 609-210

