

Danpower Energie Service GmbH

im Auftrag der

EKT Energie und Kommunal-Technologie GmbH
Otto-Braun-Platz 1
14467 Potsdam

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung von Fernwärme nach FW 309-6 (Stand: 06/16) des

Versorgungsgebietes Bahnhofstraße
in Grimma
EKT Energie und Kommunal-Technologie GmbH

CO₂-Emissionsfaktor der Wärmelieferung

$$f_{WL} = 0,089 \text{ kgCO}_2/\text{kWh}$$

Diese Bescheinigung ist gültig bis

12.08.2029

Potsdam, den 12.08.2019
Ort, Datum

Hentschel
Name des Ausstellers
fp-Gutachter-Nr.: FW 611-13

