

Danpower Energie Service GmbH

im Auftrag der

Danpower Energie Service GmbH
Otto-Braun-Platz 1
14467 Potsdam

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung von Fernwärme nach FW 309 Teile 1 & 7 (Stand: 05/21) des

Versorgungsgebietes Heizkraftwerk Klosterfelder Straße 16348 Wandlitz, OT Klosterfelde

Danpower Energie Service GmbH

Primärenergiefaktor FW 309-1:2014 = **0,50**
(§ 22 Absatz 2 GEG)

nach GEG zu verwenden!

Primärenergiefaktor FW 309-1:2021 = **0,30**
nach Kappung (§ 22 Absatz 3 GEG)

Emissionsfaktor FW 309-1:2021 = **0 g / kWh**
(Anlage 9 GEG)

Potsdam, den 24.02.2023
Ort, Datum


Hentschel
Name des Ausstellers
fp-Zutachter-Nr.: FW 609-209