

Danpower Energie Service GmbH

im Auftrag der

Danpower Energie Service GmbH  
Otto-Braun-Platz 1  
14467 Potsdam

# BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung von Fernwärme nach FW 309 Teile 1 & 7 (Stand: 05/21) des

**Roßwein, Heizkraftwerk Goldbornstraße 16**

04741 Roßwein

Danpower Energie Service GmbH

Primärenergiefaktor FW 309-1:2014 = **0,0**  
(§ 22 Absatz 2 GEG)

nach GEG zu verwenden!

Primärenergiefaktor FW 309-1:2021 = **0,22**  
nach Kappung (§ 22 Absatz 3 GEG)


Emissionsfaktor FW 309-1:2021 = **0 g / kWh**  
(Anlage 9 GEG)

Diese Bescheinigung ist gültig bis

28.11.2029

Potsdam, den 18.11.2021  
Ort, Datum

Hentschel  
Name des Ausstellers  
fp-Gutachter-Nr. / FW 609-209



Danpower Energie Service GmbH

im Auftrag der

Danpower Energie Service GmbH  
 Otto-Braun-Platz 1  
 14467 Potsdam

# BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung von Fernwärme nach FW 309 Teile 5 & 7 (Stand: 05/21) des

## Roßwein, Heizkraftwerk Goldbornstraße 16

04741 Roßwein

Danpower Energie Service GmbH

		Deckungs- anteil <i>DA</i>	Pflicht- anteil <i>PA</i>	Erfüllungs- grad <i>EG</i>
<b>Wärmenetzeinspeisung gesamt</b>	<b>3.215.667</b>			
aus Kraft-Wärme-Kopplung:	2.523.333	0,78		
hiervon aus fossilen Brennstoffen				
hiervon aus Biogas/Biomethan	2.523.333	0,78	30%	2,62
aus sonstigen Wärmeerzeugern:				
aus Erdgaskesseln	692.667	0,22		
aus Heizölkesseln	0	0,00		
<b>insgesamt aus erneuerbaren Energien</b>	<b>2.523.333</b>	<b>0,78</b>		
<b>Erfüllungsgrad der Fernwärme <i>EG<sub>FW</sub></i></b>				<b>262%</b>

Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Fernwärme sind erfüllt?

**JA**

Diese Bescheinigung ist gültig bis 28.11.2029

Potsdam, den 18.11.2021

Ort, Datum

Hentschel

Name des Ausstellers  
 fp-Gutachter-Nr.: FW 609-209