

Danpower Energie Service GmbH

im Auftrag der

Danpower GmbH  
Otto-Braun-Platz 1  
14467 Potsdam

# BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung von Fernwärme nach FW 309 Teile 1 & 7 (Stand: 05/21) des

**Versorgungsgebietes Tanna**

**Heizwerk Am Bahnhof 16 A  
in 07922 Tanna**

Danpower GmbH

Primärenergiefaktor FW 309-1:2021 **= 0,20**  
nach Kappung (§ 22 Absatz 3 GEG)

Emissionsfaktor FW 309-1:2021 **= 32 g/ kWh**  
(Anlage 9 GEG)

Potsdam, den 26.10.2021

Ort, Datum

Hentschel

Name des Ausstellers  
fp-Gutachter-Nr.: FW 609-209



Danpower Energie Service GmbH

im Auftrag der

Danpower GmbH  
 Otto-Braun-Platz 1  
 14467 Potsdam

# BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung von Fernwärme nach FW 309 Teile 5 & 7 (Stand: 05/21) des

## Versorgungsgebietes Tanna

### Heizwerk Am Bahnhof 16 A in 07922 Tanna

Danpower GmbH

		Deckungs- anteil DA	Pflicht- anteil PA	Erfüllungs- grad EG
<b>Wärmenetzeinspeisung gesamt</b>	<b>10.350.370</b>			
aus Kraft-Wärme-Kopplung:	4.990.000	0,48		
hiervon aus fossilen Brennstoffen				
hiervon aus Biogas/Biomethan	4.990.000	0,48	30%	1,61
aus sonstigen Wärmeerzeugern:		0,00		
aus Biomassekesseln	5.151.225	0,50	50%	1,00
aus Heizölkesseln	209.146	0,02		
<b>insgesamt aus erneuerbaren Energien</b>	<b>10.141.225</b>	<b>0,98</b>		
<b>Erfüllungsgrad der Fernwärme EG<sub>FW</sub></b>				<b>260%</b>

Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Fernwärme sind erfüllt?

JA

Diese Bescheinigung ist gültig bis

25.10.2028

Potsdam, den 26.10.2021

Ort, Datum

Hentschel

Name des Ausstellers  
 fp-Gutachter-Nr. FW 609-209

